

รายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2568

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

จำนวน 16 ตู้

ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 x 1,500 x 2,350 มิลลิเมตร

มีรายละเอียดดังนี้

1. มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้รายละเอียดทั่วไป
 - 1.1. มีเอกสารยืนยันการได้รับรองมาตรฐาน EN 14175 Part 4, 6 และ ASHRAE 110-2016 (SEFA 1-2010) และมาตรฐาน CE และมีผลทดสอบตามมาตรฐาน The National Institute of Occupational Safety and Health จำนวนไม่น้อยกว่า 15 รายการ ซึ่งผลทดสอบมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารข้อมูลเทคนิคครบทุกรายการในขณะยื่นเสนอราคาหากไม่ยื่นเสนอในวันเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการพิจารณา
 - 1.2. ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 1,100 x 1,500 x 2,350 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
2. รายละเอียดตู้ดูดไอระเหยสารเคมีในห้องปฏิบัติการตอนบน
 - 2.1. ภายนอกตู้ วัสดุทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พ่นผิวด้วย EPOXY มีเอกสารแสดงผลทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือ (Salt Spray) 1,050 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117 ทั้งแบบผิวปกติและรอยกากบาท จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
 - 2.2. ภายในและแผ่นปรับทิศทางอากาศเป็นไฟเบอร์กลาสสีขาวหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร สามารถทนต่อกรดซัลฟูริก 70% ที่อุณหภูมิ 66 °C , ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% ที่อุณหภูมิ 93 °C , ทนต่อความร้อนได้ 110 °C \geq 30 min , มีใบรับรองการทดสอบ UL94:V0 , และ ASTM D543-95R01 Practice A จำนวนสารเคมีมากกว่า 210 ชนิด \geq 150 Hrs. ผลที่ได้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ (0%) จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา
 - 2.3. พื้นที่ใช้งานปูทับด้วยแผ่น Chemical resistant laminate สีเทา หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร
 - 2.4. กระจกเซฟตี้ลามิเนต มีมอก.1222 หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร เปิดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
 - 2.5. Air flow by pass วัสดุชนิดเดียวกับตู้ภายนอก ในส่วนด้านล่างครอบทับด้วยโพลีโพรพิลีน มีป้ายบอกระดับความปลอดภัย 3 ระดับ
 - 2.6. หลอดไฟแสงสว่างชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 8 วัตต์ จำนวน 2 หลอด
 - 2.7. ปลั๊กไฟฟ้าชนิดคู่พร้อมสวิตช์ควบคุม ขนาดไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ 16 แอมป์ ชนิดมี มอก.
3. รายละเอียดตู้ดูดไอระเหยสารเคมีในห้องปฏิบัติการตอนล่าง
 - 3.1. คุณสมบัติเดียวกับโครงสร้างภายนอก

- 3.2 บานเปิด-ปิด เป็นผนังสองชั้น มียางกันกระแทกโดยรอบเพื่อลดเสียงดังประตู
- 3.3 บานพับรูปถ้วยแบบสปริงล็อก จำนวน 3 จุด ต่อ 1 หน้าบาน
- 3.4 มือจับเปิด-ปิด บานเปิดตู้ทำด้วย PVC GRIP SECTION
- 3.5 ด้านในมีที่ใส่แฟ้ม และมีตะแกรงกันแมลงขนาดไม่น้อยกว่า 21x12 ซม.
- 3.6 ภายในตู้แบ่งงานระบบและช่องเก็บของแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
4. รายละเอียดชุดกำจัดไอสารเคมี
 - 4.1 วัสดุเป็นไฟเบอร์กลาสชั้นเดียวกันกับพื้นที่ใช้งาน เป็นชั้นเดียวกันไม่มีรอยต่อ
 - 4.2 ภายในเครื่องประกอบด้วยส่วนกำจัดควัน ซึ่งมี Water Media ทำด้วย โพลีโพรพิลีน หรือ โพลีเอทิลีน
 - 4.3 ติดตั้งชุดสเปรย์น้ำเพื่อดักจับไอสารเคมี
 - 4.4 มีถังเก็บน้ำ ทำด้วยไฟเบอร์กลาสพร้อมก๊อกน้ำ 1 ชุด
 - 4.5 ปั๊มน้ำเป็นชนิด Magnet Pump for Chemical (IP 44)
 - 4.6 มีระบบเตือนน้ำอัตโนมัติ เมื่อระบบน้ำในถังลดลงกว่าระดับที่กำหนด
5. อุปกรณ์ประกอบ
 - 5.1. ก๊อกน้ำ 1 ชุด วัสดุทำด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีไคท์
 - 5.2. ก๊อกแก๊ส 1 ชุด วัสดุทำด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีไคท์
 - 5.3. สะดืออ่างและที่ดักกลิ่นทำด้วยโพลีโพรพิลีนสามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดต่างได้
 - 5.4. กล่องควบคุมการทำงานพร้อมชุดคอนโทรลออกแบบให้เป็นระบบ Micro-Processor ได้มาตรฐาน CE พร้อมชุด Breaker 10 Amp. มีระบบการทำงานดังนี้
 - มีระบบพร้อมสัญญาณไฟโชว์ POWER ON / OFF
 - มีสัญญาณไฟและปุ่มกดพัดลม (BLOWER)
 - มีสัญญาณไฟและปุ่มกดระบบแสงสว่าง (LIGHT)
 - มีระบบพร้อมสัญญาณการตั้งเวลาเปิด-ปิดตู้
 - Air Save ไฟสีเขียวแสดงแรงลมระดับปกติ
 - Air Fail ไฟสีแดงแสดงแรงลมระดับผิดปกติพร้อมปุ่ม MUTE
 - ระบบปิดการทำงานแบบหน่วงเวลา (2 นาที)
 - จอแสดงผลความเร็วลมหน้าตู้แบบเรียลไทม์
 - เลือกดูความเร็วลมหน้าตู้ได้ทั้งแบบฟุต/นาที (Ft/m.) และเมตร/วินาที (m/s)
 - มีนาฬิกาและระบบเปิด-ปิด ตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า
 - มีระบบความเร็วหน้าตู้คงที่ (ระบบ VAV)
 - 5.5 พัดลมตู้ดูดไอระเหยสารเคมี ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย เป็นชนิด Low Pressure Centrifugal Direct Drive, Forward curve ตัวเสื้อพัดลมทำด้วยโพลีโพรพิลีนมีค่าทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D638, ASTM D2240, ASTM D1308-02, UL94: V0 และ ASTM D543-95R01 PRACTICE A มีค่าทดสอบสารเคมีไม่น้อยกว่า 210 ชนิด, มีใบรับรอง Fan Performance จากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือ ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา

5.6มอเตอร์แบบกันน้ำ (IP 55) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 HP ใช้กับไฟฟ้า 220 / 380 V, 50 Hz ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,300 rpm.

6. ท่อระบายควัน

6.1 ท่อควัน ชนิดพีวีซี. ชั้นคุณภาพ 5 มี มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมช่องอ หน้า แพลน และอุปกรณ์ยึดท่อ วัสดุชนิดเดียวกัน

6.2 การติดตั้งท่อระบายควัน จุดที่มีการต่อท่อควัน ช่องอ หน้าแพลน ต้องใช้วิธีการเชื่อมเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อควัน และปลายท่อต้องติดตั้งอุปกรณ์กันน้ำฝนกันนก

7. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษอย่างละ 1 เล่ม

8. หลังติดตั้งแล้วเสร็จต้องมีค่าความเร็วลมหน้าตู้แบบคงที่ไม่น้อยกว่า 100 ฟุต/นาที่ พร้อม Test Report

9. ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนดครบทุกรายการในวันเสนอราคา และต้อง มีผลงานติดตั้งตู้ คุดไอระเหยสารเคมีที่ผ่านมาตรฐาน ASHRAE 110-2016 และ EN 14175 มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ตู้ต่อหนึ่ง สัญญา

10. ผู้เสนอราคาต้องมีผู้เชี่ยวชาญระดับไม่ต่ำกว่าภาคีสถาปนิกปฏิบัติงานประจำ ซึ่งมีใบรับรองการอบรม EN 14175 Part 4 & ASHRAE 110-2016 เทียบเท่าหรือดีกว่า

11. ผู้เสนอราคาต้องมีช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 จาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยยื่นเอกสารนำส่งเงินสมทบ ประกันสังคมย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันยื่นเสนอราคา

12. ผู้เสนอราคาต้องมีเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยยื่นเอกสารนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันยื่นเสนอราคา

13. ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง (รง.4) มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 (UKAS), (ANAB) (DAkks), SEFA executive member \geq 5 ปี, Sefa-8M, Thailand trust mark, Green Industry level 3, และขึ้นทะเบียน SME-Gp และ MIT กับภาครัฐเรียบร้อยแล้ว

14. รับประกันคุณภาพ 24 เดือน(2 ปี) และกำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน

15. การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากสำนักงานงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

16. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ6,248,800.00...บาท

17. สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

18.สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นสามารถส่ง
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ 0-2329-8124 / 0-2329-8000 ต่อ 3727

E-mail : pasada@kmitl.ac.th เว็บไซต์ : <https://www.kmitl.ac.th/th/procurement>

หมายเหตุ : - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ดำเนินการตีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ และถ่ายรูปภาพครุภัณฑ์
ตามที่สถาบันกำหนด หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
และจัดส่งให้งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วย

ธีรพร

(รศ.ดร.ธีรพร สุธีวงศ์)

ผู้ออกรายละเอียด

ญานีพร

(รศ.ดร.ญานีพร พัชวรโชติ)

ผู้ออกรายละเอียด

ธนวรรณ พินรัตน์

(ผศ.ดร.ธนวรรณ พินรัตน์)

ผู้ออกรายละเอียด